

Муниципальное учреждение комплексный центр
социального обслуживания населения
Ярославского муниципального района «Золотая осень»

ПРИКАЗ

09.01.2018

№ 62

р.п. Красные Ткачи
Ярославский район

Об установлении противопожарного режима

В целях обеспечения уровня пожарной безопасности для жизни и здоровья граждан, имущества физических и юридических лиц на территории и объектах муниципального учреждения комплексный центр социального обслуживания населения Ярославского муниципального района «Золотая осень» в соответствии с федеральными законами «О пожарной безопасности» №69-ФЗ от 21.12.1994 г., «Технический регламент о требованиях пожарной безопасности» №123-ФЗ от 22.07.2008 г., а также в соответствии с требованиями пожарной безопасности, установленными Правилами противопожарного режима в Российской Федерации, утв. Постановлением Правительства РФ от 25 апреля 2012г. № 390.

ПРИКАЗЫВАЮ:

1. Запретить курение во всех помещениях и на прилегающей территории МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень» (далее – объекты защиты).
2. Обеспечить помещения объектов защиты достаточным количеством первичных средств огнетушения.
3. Запретить хранение легковоспламеняющихся и горючих жидкостей (красок, лаков, растворителей и др.) в помещениях объектов защиты и без производственной необходимости. При организации хранения строго соблюдать правила и нормы по пожарной безопасности.
4. Запретить сжигание мусора, сухой травы и опавших листьев деревьев на территории объектов защиты.
5. Ежедневно производить влажную уборку в помещениях объектов защиты и выносить горючие отходы на контейнерную площадку в ящик для мусора.
6. При проведении временных пожароопасных работ (электросварка, газосварка и др.) вывести из здания работников, обеспечить место проведения этих работ огнетушителями, запасом воды, песка. После окончания работ тщательно осмотреть место их проведения на отсутствие очагов возгорания.

7. Запретить пользоваться электроутюгами, электроплитами и другими электронагревательными приборами, не имеющими устройств тепловой защиты, без подставок из негорючих теплоизоляционных материалов, исключающих опасность возникновения пожара.

8. Запретить пользоваться поврежденными розетками, рубильниками, другими электроустановочными изделиями.

9. Запрещается:

- проведение временных огневых и других пожароопасных работ во время нахождения посетителей в здании МУ КЦСОН ЯМР «Золотая осень»
- загромождать эвакуационные проходы, выходы, подступы к средствам пожаротушения;

10. После рабочего дня перед закрытием помещений отключить все электроприборы и выключить свет: ответственным лицам, назначенным приказом директора осмотреть закрепленные помещения, выключить электрооборудование путем отключения приборов от электророзетки, другое электрооборудование оставлять под напряжением, если это обусловлено их функциональным назначением или предусмотрено требованиями инструкций по эксплуатации.

11. В случае возникновения пожара немедленно обесточить электросеть помещения учреждения: с помощью рубильника, который находится в помещении Отделения срочного социального обслуживания.

12. При возникновении пожара немедленно сообщить о пожаре в экстренные службы по телефону 001 или 112, оповестить людей о пожаре и эвакуировать их из здания, используя все эвакуационные выходы, приступить к тушению пожара с помощью первичных средств пожаротушения.

13. Все работники центра допускаются к работе только после прохождения Противопожарного инструктажа. Вновь поступающие работники проходят Противопожарный инструктаж непосредственно на рабочих местах с отметкой в журнале. Противопожарный инструктаж проводят лица, назначенные приказом директора, предварительно прошедшие обучение по пожарно-техническому минимуму в специализированном учебном центре и получают удостоверение установленной формы о проверке знаний.

14. Противопожарный инструктаж проводить: вводный - при приеме на работу, повторный со всеми работниками - не реже одного раза в год.

Директор



О.В.Николаева